



OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu

WZ - 5595/33/2007

POSTANOWIENIE

Na podstawie Art. 12 ust. 5. pkt 10 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. Nr 96 z 2006 r. poz. 667 ze zm.), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003 r. poz. 1137), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 ze zm.) oraz Art. 123 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z wystąpieniem Wielobranżowego Towarzystwa Projektowo-Produkcyjnego „MARWIT” Spółka z o. o. W Gliwicach w sprawie uzgodnienia „Ekspertyzy w sprawie warunków ppoż. I ewakuacyjnych oraz propozycja alternatywnych rozwiązań w trakcie remontu i przebudowy budynku Domu Kultury w Ozimku ul. Dłuskiego 4” uzgodnionej przez rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych - mgr inż. Piotra Siekanowicza i rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Jana Dymarskiego

postanawiam nie wnosić zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań

UZASADNIENIE

Przedmiotem opracowania jest budynek Domu Kultury poddany remontowi i częściowej przebudowie. Obiekt zawiera salę kinową (ZL I), bibliotekę, pomieszczenia pracowni, seminaryjne i wystawowe (ZL III).

W obiekcie wymagań nie można spełnić w odniesieniu do :

1. szerokości spoczników 112cm w piwnicy i 140cm na pozostałych kondygnacjach – wymagane 150cm;
2. szerokości biegów schodów (klatki nr 3 i 4) z piwnicy na parter wynosi 1,00cm – wymagane 120cm
3. długości dojść, przy jednym kierunku ewakuacji, na poziomie piwnicy, parteru i piętra

W związku z powyższym zaproponowano następujące rozwiązania zamienne poprawiające bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie :

1. w całym obiekcie zostanie zainstalowany system sygnalizacji pożarowej łącznie z poddaszem nieużytkowym.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia zgodnie z art. 17 pkt 3 i art. 141 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 tekst jednolity).

Otrzymuje :

1. Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne
MARWIT Spółka z o. o.
44-100 Gliwice ul. Częstochowska 16
2. KM PSP w Opolu
3. a/a



Opolski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Karol Stępień