








-  Kłapa dymowa sterowana elektrycznie
-  Siłownik kłapy dymowej Mercor MCRW 40G 550-10-2,5-KS
-  Czujka optyczna dymu
-  Przycisk awaryjny oddymiania RPO-1
-  Przycisk przewietrzania LT
-  Sygnalizator optyczno-akustyczny
-  sygnalizator DELTAreflex SD230N

Gerard Manka
 Instalacje elektryczne
 Projektowanie i wykonanie
 instalacji elektrycznych i automatyki
 instalacji elektrycznych
 i automatyki
 ul. Słowackiego 127/102/Op
 43-200 Ozimek
 Krasnowo, ul. Fosałowa, 49 010 Ozimek

UWAGA:
 DOPUSZCZA SIĘ
 ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ,
 APARATURY INNYCH
 PRODUCENTÓW
 POSIADAJĄCYCH WSZYSTKIE
 TAKIE SAME PARAMETRY LUB
 WYŻSZE

TEMAT RYS: Schemat oddymiania klatki schodowej A		
DATA 05.2016	SKALA	NUMER A2s
OBIEKT Budynek Żłobku w Ozimku Ozimek, ul. Ostapa Dłuskiego 15		
INWESTOR Gmina Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4, 46-040 Ozimek		
OPRACOWAŁ Hubert Loch Nadzór robót elektrycznych Projekty Nr upr. 332/94/Op tel. 65 6 117		