



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl www.psseopole.pl



HK.43260.26.1.2018.AW-Ś

Opole, dnia 09-01-2018

szk
ju

Ocena jakości wody za III kwartał 2017 r.

W związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), informuję, że:

- w ramach monitoringu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pobrał do badań próbkę wody z wodociągu publicznego Szczedrzyk w dniu 26.07.2017 r. Na podstawie sprawozdania z dnia 28.07.2017 r. nr 820/W/N/OL/17 stwierdzono, że woda spełnia wymagania cyt. rozporządzenia.
- w ramach monitoringu kontrolnego jakości wody zarządca w/w wodociągu, tj. PGKiM Sp. z o.o., pobrał do badań próbkę wody w dniu 21.09.2017 r. Na podstawie sprawozdania z dnia 28.09.2017 r. nr SB/91548/09/2017 stwierdzono ponadnormatywna zawartość żelaza w wodzie. Zarządca wodociągu przedstawił działania naprawcze i w dniu 28.10.2017 r. ponownie pobrał do badań próbkę wody. Na podstawie sprawozdania z dnia 31.10.2017 r. nr SB/106954/10/2017 stwierdzono, że zawartość żelaza w wodzie jest zgodna z wymaganiami cyt. rozporządzenia. W dniu 08.11.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu w celu potwierdzenia skuteczności podjętych przez zarządcę wodociągu działań naprawczych pobrał próbki wody z w/w wodociągu. Na podstawie sprawozdań z dnia 10.11.2017 r. stwierdzono, że woda pod względem żelaza spełnia wymagania cyt. rozporządzenia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu stwierdza, że woda z **wodociągu publicznego Szczedrzyk** w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Ich zakres obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Szczedrzyk obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Schodnia.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2017 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny**
Marzena Geisler
mgr Marzena Nanowska-Geisler

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów
46-040 Ozimek

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek
2. a/a

Sprawę prowadzi Aneta Wójcik-Ślęzak, tel.: (77) 44 28 511