


Antoniów, dnia 24 stycznia 2020 r.

L.dz. W/ 166120/AB

URZĄD GMINY I MIASTA W OZIMKU	
WPLYNEŁO	2020 -01- 27
Numer	575/2020
Ilość załączników	

GMINA OZIMEK
UL. KS. J. DZIERŻONA 4B
46 – 040 OZIMEK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antoniewie w załączeniu przesyła wyniki kontrolnych badań analitycznych wody, wykonanych na zlecenie Spółki przez akredytowane laboratorium SGS Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa Branża Ochrony Środowiska ul. Cieszyńska 52 A 43-200 Pszczyna, zgodnie z harmonogramem badań jakości wody na rok 2019, zaopiniowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

W komentarzu do przysyłanych wyników Spółka informuje, iż załączone zestawienie nie zawiera wyników badań analitycznych wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu od stycznia 2017r. nie wysyła Przedsiębiorstwu sprawozdań z badań jakości wody.

Sporządził:

Anna Borgul - NWK – tel. 77 4449 131

Otrzymują:

- ① Adresat
2. a/a – NWK



PGKiM Sp z o.o. w Antoniewie
Specjalista d.s. urządzeń
i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁU WOD-KAN
Grzegorz Wiench

Lp.	Gmina	Ujęcie	Miejsce poboru próby	Data wykonania badania	Odczyn	Przewodność elektryczna	Twardość ogólna	Amoniak	Azotany	Azotyiny	Mętność	Żelazo	Mangan	Fluorki	Ołów	Kadm	Chrom ogólny	Arsen	Nikiel	Rtęć	Benzo(a)piren	Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	Cyjanki	Siarczany	Og. Liczba mikroorganizm. W 1 ml wody w 22 0C po 68 h inkubacji	Bakterie grupy coli w 100 ml	Escherichia coli w 100 ml	Enterokoki w 100 ml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30	
					pH	$\mu\text{S/cm}$	mg CaCO ₃ /l	mg NH ₄ /l	mg NO ₃ /l	mg NO ₂ /l	NTU	$\mu\text{g/l}$	$\mu\text{g/l}$	mg F/l	$\mu\text{gPb/l}$	$\mu\text{gCd/l}$	$\mu\text{gCr/l}$	$\mu\text{gAs/l}$	$\mu\text{gNi/l}$	$\mu\text{gHg/l}$	$\mu\text{g/l}$	$\mu\text{g/l}$	mg/l	jtk	jtk	jtk	tk		
1			SUW	15.03.19r.	7,8	575					0,22	<60,0													6	0	0	0	
2			sieć	15.03.19r.	7,7	559					0,18	<60,0													4	0	0	0	
3			sieć (Przedszkole)	17.05.19r.	7,4	480	273	0,05	<0,45	<0,03	<0,10	<60,0	5,1	0,27	<1,0	<0,30	<4,0	1,8	<5,0	<0,050	<0,006	<0,024	<15	50,9	<1	0	0	0	
4			sieć (Hotel)	17.05.19r.	7,4	490	266	0,05	<0,45	<0,03	0,12	<60,0	<4,0	0,27	<1,0	<0,30	<4,0	1,8	<5,0	<0,050	<0,006	<0,024	<15	49,9	3	0	0	0	
5			sieć (Przedszkole)	28.06.19r.	7,6	557					0,24	<60,0													3	0	0	0	
6			SUW	28.06.19r.	7,7	567					0,11	<60,0													2	0	0	0	
7			sieć (Przedszkole)	05.08.19r.	7,7	555					0,14	<60,0													3	0	0	0	
8			SUW	05.08.19r.	7,8	562					<0,10	<60,0													<1	0	0	0	
9			sieć (Hotel)	13.09.19r.	7,8	550	231	<0,05	42	<0,03	0,15	<60,0	<4,0	0,26	<1,0	<0,30	<4,0	1,9	<5,0	<0,050	<0,006	<0,024	<15	46	<1	0	0	0	
10			sieć (Przedszkole)	13.09.19r.	7,7	550	232	0,05	9,74	<0,03	0,21	<60,0	21,5	0,29	<1,0	<0,30	<4,0	2,0	<5,0	<0,050	<0,006	<0,024	<15	46,6	<1	0	0	0	
11			SUW	10.12.19r.	7,9	590					0,28	<60,0													1	0	0	0	
12			sieć (Przedszkole)	10.12.19r.	8	569					0,24	<60,0													10	0	0	0	
Średnie					—	7,4 ÷ 8,0	550,3	250,5	0,05	13,2	<0,03	0,17	<60,0	8,65	0,27	<1,0	<0,30	<4,0	1,88	<5,0	<0,050	<0,006	<0,024	<15	48,35	0 ÷ 10	0	0	0
1			SUW	15.03.19r.	7,6	344					0,18	<60,0													3	0	0	0	
2			SIEĆ	28.06.19r.	7,6	327					0,25	<60,0													1	0	0	0	
3			SUW	13.09.19r.	7,8	340					0,14	<60,0													<1	0	0	0	
4			sieć	29.11.19r.	7,6	321					0,25	<60,0													<1	0	0	0	
5			sieć	10.12.19r.	7,6	332	152	<0,05	2,92	<0,03	0,24	<60,0	<4,0	<0,10	<1,0	<0,30	<4,0	<1,0	<5,0	<0,050	<0,003	<0,024	<15	36,7	1	0	0	0	
Średnie					—	7,6 ÷ 7,8	332,8	152	<0,05	2,92	<0,03	0,21	<60,0	<4,0	<0,10	<1,0	<0,30	<4,0	<1,0	<5,0	<0,050	<0,003	<0,024	<15	36,7	0 ÷ 3	0	0	0
1			SUW	15.03.19r.	7,2	149					0,25	65,4													4	0	0	0	
2			sieć	28.06.19r.	6,7	144					0,14	64,6													2	0	0	0	
3			SUW	13.09.19r.	6,9	136					0,17	141													1	76	0	0	
4			SUW	17.09.19r.																						0	0	0	
5			sieć	29.11.19r.	6,9	135					0,32	<60													3	0	0	0	
5			sieć	10.12.19r.	7,5	145	56,1	0,08	4,21	<0,03	0,24	152	109	<0,10	<1,0	<0,30	<4,0	<1,0	<5,0	<0,050	<0,003	<0,024	<15	18,6	1	0	0	0	
Średnie					—	6,7 ÷ 7,5	141,8	56,1	0,08	4,21	<0,03	0,22	96,6	109	<0,10	<1,0	<0,30	<4,0	<1,0	<5,0	<0,050	<0,003	<0,024	<15	18,6	1 ÷ 4	0	0	0
1			SUW	15.03.19r.	6,8	129					0,21	<60,0													3	0	0	0	
2			sieć	28.06.19r.	6,5	109					0,15	320													2	0	0	0	
3			SUW	13.09.19r.	6,9	124					0,16	314													1	0	0	0	
4			sieć	29.11.19r.	6,80	124					0,21	132													66	0	0	0	
5			sieć	10.12.19r.	7,8	123	49,3	<0,05	3,01	<0,03	0,27	<60,0	8,4	<0,10	<1,0	<0,30	<4,0	<1,0	<5,0	<0,050	<0,003	<0,024	<15	18,7	132	0	0	0	
Średnie					—	6,5 ÷ 7,8	121,8	49,3	<0,05	3,01	<0,03	0,2	177,2	8,4	<0,10	<1,0	<0,30	<4,0	<1,0	<5,0	<0,050	<0,003	<0,024	<15	18,7	1 ÷ 132	0	0	0
1			SUW	15.03.19r.	6,8	183					0,25	<60,0													4	0	0	0	
2			sieć	28.06.19r.	6,8	179					0,11	<60,0													2	0	0	0	
3			SUW	13.09.19r.	7,0	177					0,2	<60,0													<1	0	0	0	
4			sieć	29.11.19r.	6,8	178					0,3	81,4													7	0	0	0	
5			sieć	10.12.19r.	7,4	178	70,9	<0,05	<0,45	<0,03	0,35	<60,0	5,2	<0,10	<1,0	<0,30	<4,0	<1,0	<5,0	<0,050	<0,003	<0,024	<15	30,4	2	0	0	0	
Średnie					—	6,8 ÷ 7,4	179	70,9	<0,05	<0,45	<0,03	0,24	64,3	5,2	<0,10	<1,0	<0,30	<4,0	<1,0	<5,0	<0,050	<0,003	<0,024	<15	30,4	0 ÷ 7	0	0	0