

LEGENDA

- DN50 — Projektowany przewód zimnej wody zasilający hydranty wewnętrzne - stalowy ocynkowany,
- 20 x 3,4 — Projektowany przewód ciepłej wody - polipropylenowy, PN20, (podano średnicę zewnętrzną i grubość ścianki)
- 20 x 1,9 — Projektowany przewód zimnej wody - polipropylenowy, PN10, (podano średnicę zewnętrzną i grubość ścianki)
- (2W) — Pion instalacji wodociągowej
- (2H) — Pion instalacji hydrantowej
- Zawór czerpalny ze złączką do węża
- Zawór odcinający ćwierćobrotowy DN15
- Zawór odcinający kulowy, gwintowany
- Hydrant wewnętrzny p.poż. DN25, z wężem półsztywnym 30m
- "C" — Charakterystyczny punkt instalacji
- bateria natryskowa DN15 z panelem prysznicowym
- natrysk
- bateria umywalkowa jednouchwytowa DN15 - zlewozmywak
- bateria umywalkowa jednouchwytowa DN15 z ruchomą wylewką - zlewozmywak w pomieszczeniu sprzątaczek
- miska ustępowa
- bateria umywalkowa jednouchwytowa DN15 umywalka
- zawór spłukujący do pisuaru DN15 pisuar

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ZLECENIODAWCA: GMINA OZIMEK, ul. Dzierżonia 48, 46-040 OZIMEK

OBIEKT: DOM KULTURY, ul. Chrobrego 4, 46-040 OZIMEK

TYTUŁ: PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJA WODY ROZWINIĘCIE

PROJEKTOWAŁ: mgr inż.ARKON EDIPSKI

SPRAWDZIŁ: mgr inż.ARKON EDIPSKI

RYSOWAŁ: Patrycja Jarzębina

NUMER UMOWY: DRG.7010.24.2012.MM

NUMER PROJEKTU: GP 1305

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: 1:100

DATA: wrzesień 2012

NUMER RYSUNKU: WK/7

BIURO PROJEKTOWE "ARKON" mgr inż. ARKON EDIPSKI, 45-284 OPOLE, ul. Wróblewskiego 1, tel. 77 45 44 100, tel. kom. 606 49 49 49, e-mail: biuro@arkon.pl, www.arkon.pl