OZNACZENIA:

- DN50 — Projektowany przewód zimnej wody zasilający hydranty wewn. - stalowy ocynkowany, (podano średnicę nominalną)
- 20x2,3 — Projektowany przewód ciepłej wody - polipropylenowy,PN20, (podano średnicę zewnętrzną i grubość ścianki rury),
- 20x1,9 — Projektowany przewód zimnej wody - polipropylenowy, PN10, (podano średnicę zewnętrzną i grubość ścianki rury),
- (2W) — Pion instalacji wodociągowej
- (2H) — Pion instalacji hydrantowej
- Zawór czerpalny ze złączką do węża
- Zawór spłukujący do pisuaru DN15
- Zawór odcinający ćwierćobrotowy DN15
- Zawór odcinający kulowy, gwintowany
- Bateria umywalkowa jednouchwytowa DN15
- Bateria umywalkowa jednouchwytowa DN15 z ruchomą wylewką
- H — Hydrant wewnętrzny p.poż. DN25, z wężem półsztywnym 30m

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ZLECENIODAWCA: GMINA OZIMEK
ul. Dzierżona 4B, 46-040 OZIMEK

OBIEKT: DOM KULTURY
ul. Dłuskiego 4; 46-040 OZIMEK

TYTUŁ: PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJA WODY
RZUT I PIĘTRA - stan projektowany

	IMIE I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.MARCIN SZAFARZ	SLK/1939 /POOS/07	
SPECJALNOŚĆ	Instalacje sanitarne		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.MICHAŁ SZAFARZ	SLK/3878 /POOS/11	
SPECJALNOŚĆ	Instalacje sanitarne		

NUMER UMOWY:	NUMER PROJEKTU:	STADIUM:	SKALA:
ZRG.7013.05.2013.MM	GP 1305	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100

DATA:	BRANŻA:	NUMER RYSUNKU:
wrzesień 2012	SANITARNA	WK/6

ARVI GLIWICE S-ka z o.o.
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO PROJEKTOWO - PRODUKCYJNE
44-100 GLIWICE ul. WROCŁAWSKA 8, TEL/FAX +32 331 36 90, 775 09 30
e-mail biuro@marwit.gliwice.pl