



Opole dn. 14.10.2022 r.

ZN.5181.80.2022.MK

Gmina Ozimek
ul. Ks. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
na ręce pełnomocnika:
Pani Jadwiga Bartnik
ul. Szarych Szeregów 64/14
45-285 Opole

Odpowiadając na wniosek z dnia 5.07.2022 r., data wpływu 27.09.2022 r. w sprawie rozbiórki dobudówki usytuowanej przy zachodniej ścianie budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej w Ozimku, na podstawie art. 27 *Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* przedstawiam następujące zalecenia konserwatorskie do zakresu prac wymienionych we wniosku:

- Z uwagi na wykazany w przesłanej dokumentacji zły stan techniczny parterowej dobudówki usytuowanej przy zachodniej ścianie budynku dworca dopuszcza się jej rozbiórkę.

Zgodnie z załączoną Oceną stanu technicznego aut. mgr inż. arch. Jadwigi Bartnik dobudówka usytuowana po zachodniej stronie dworca zachowała się w złym stanie technicznym: drewniane elementy więźby dachowej są skorodowane z powodu wieloletniego oddziaływania wód opadowych pochodzących z nieszczelności w dachu, z licznymi uszkodzeniami, ściany nośne są spękane, na stropie widoczne są zarysowania, częściowo stropy zawalone. Główny budynek dworca kolejowego o symetrycznym układzie brył zostanie zachowany.

Budynek dworca ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. W przypadku robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia inwestycje na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane na wniosek Starosty Opolskiego.

Z upoważnienia
OPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
P. Szkółka
Patrycja Szkółka

aa.