


ZNACZENIA:

- DN50 - Projektowany przewód zimnej wody zasilający hydrant wewnętrzny - stalowy ocynkowany. (podano średnicę nominalną)
- DN20 - Projektowany przewód ciepłej wody - polipropylenowy PN20. (podano średnicę zewnętrznej i grubość ścianki rury).
- DN10 - Projektowany przewód zimnej wody - polipropylenowy, PN10. (podano średnicę zewnętrznej i grubość ścianki rury).

- 2W - Pion instalacji wodociągowej
- 2H - Pion instalacji hydrantowej
- † - Zawór czepny ze złączką do węzła
- † - Zawór spikujący do pisuaru DN15
- † - Zawór odcinający otwarcia DN15
- † - Zawór odcinający kulowy, gwintowany
- † - Baleria umywalkowa jednocyfrowa DN15
- † - Baleria umywalkowa jednocyfrowa DN15 z ruchomą wylewką
- † - Baleria natryskowa DN15 z panelem prysznicowym
- H - Hydrant wewnętrzny p.poż. DN25, z węzłem pieszczynowym 30m
- szczęgot "A" -



W SZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
ZLECENIODAWCA:	GMINA OZIMEK		
ul. Dzierżona 4B, 46-040 OZIMEK			
OBIEKT:	DOM KULTURY		
ul. Dulskiego 4, 46-040 OZIMEK			
TYTUŁ:	PRZEBUDOWA BUDYNKU		
PRZEBUDOWA BUDYNKU			
TRZECI RYSUNEK:	INSTALACJA WODY		
RZUT PIWNIC - stan projektowany			
NUMER UNOWY:	STADIUM:	STADIUM:	STADIUM:
ZRG.7013.03.2013.MM	GP 1305	WYKONAWCZY	WYKONAWCZY
DATA:	BRANŻA:	SANITARNIA	NUMER RYSUNKU:
wersja 2012	WYKONAWCZY	WYKONAWCZY	WYKONAWCZY