RZUT DACHU

SKALA 1:50



1. Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
2. Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
3. Dla ochrony przed wyładowania atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytach dystansowych.
4. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
5. Przewody odprowadzające układać natynkowo na wspornikach (Jako przewody odprowadzające wykorzystać stalowe słupy konstrukcyjne pod warunkiem, że będą w nich wykonane wypusty do podłączenia zwodów poziomych na dachu i do podłączenia bednarki uziomu na dole).
6. Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
7. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN–EN 62305. PN–EN 62305.
8. Elementy instalacji odgromowej dobrano z katalogu "Elko–Bis Systemy Odgromowe".

Legenda

- drut odgromowy
- linka odgromowa ALDREY
- uziom liniowy typu B – Bednarka
- złącze
- złącze kontrolne
- uziom szpilowy typu A
- złącze rynnowe
- osłona przewodu uziemiającego
- obudowa, skrzynka kontrolna, drzwiczki rewizyjne
- maszt odgromowy z podstawą betonową
- maszt odgromowy z podstawą metalową
- maszt
- maszt odgromowy ze zwodem izolowanym
- iglica kominowa
- maszt odgromowy na trójnogu
- maszt odgromowy na trójnogu ze zwodem izolowanym
- maszt odgromowy 10–metrowy na podstawie pięcioramiennej

ELKO–BIS SYSTEMY ODGROMOWE

Instalacja projektowana przy pomocy programu Elko–BisCAD

Studio dom	PROJEKTY BUDOWLANE OBSŁUGA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH 47-100 STRZELCE OPOLSKIE OS.PIASTÓW SL.10/50					
Temat projektu	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W OZIMKU				Skala: 1:50	
Lokalizacja	46 040 OZIMEK UL. KORCZAKA 10 dz. nr 126/8				Nr rys. 3E	
Temat rys.	RZUT DACHU					
Architektura	Projektował	mgr inż. Gerard Mainka	Upr. 275/92/Op	Data 04.2016	Podpis	
	Opracował	mgr inż. Mirosław Kostyra	Upr. 77/88/Op	Data 04.2016	Podpis	